

Wykaz uwag złożonych w trakcie wyłożenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poręba w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu miejscowego planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie rozpatrzenia uwagi		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nie-uwzględniona	
1	5.03.2019	[REDAKTED] 42-480 Poręba	Właściciele nieruchomości wnoszą o: 1. zniesienie zakazu zabudowy w terenie 4RZtr; 2. wykreślenie możliwości realizacji dojazdu do pól; 3. przesunięcie rurociągu w kierunku południowym o 1-2 metry.	Poręba, Niwki dz. nr 1109 i 1105/2	4RZtr	+	+	Ad. 1 Zakaz zabudowy dla terenów RZtr został wykreślony z paragrafu 13 projektu planu. Ad.2 Dopuszczenie lokalizacji dojazdów do pól dotyczy wszystkich terenów Rtr i RZtr w obszarze miejscowego planu. Celem tego dopuszczenia jest umożliwienie zachowania istniejących dojazdów i możliwości ich remontów. Ad.3 W związku z lokalizacją mostu w ciągu ulicy Baśniowej (1KDL) od którego oś rurociągu musi być odsunięta na odległość 10 m (zgodnie z obowiązującymi przepisami) – nie możliwe jest dalsze przesunięcie osi rurociągu w kierunku południowym. Zaznaczyć należy, że projekt planu dopuszcza przesunięcie osi rurociągu na etapie projektu budowlanego w całej szerokości korytarza objętego miejscowym planem, z wyjątkiem terenów lasów (paragraf 7 ust.7).


 BURMISTRZ MIASTA PORĘBA
 Kyszara Spyrka