

Szafka sterownicza przepompowni zlokalizowana w bydynku technicznym oczyszczalni





Oznaczenia :

1. Pompa KSB N= 3,1 kW
2. Przewód tłoczny PE DN 90 mm L= 83,5m
3. Zbiornik przepompowni beton C45
4. Wlot kierunkowy do kraty koszowej
5. Krata koszowa
6. Króciec kablowy Ø 110 mm
7. Odpowietrzenie Ø 110 mm PE
8. Zawór zwrotny DN 65 mm
9. Zasuwa kołnierzowa DN 65 mm
10. Zawór rewizyjny Storz 2"
11. Króciec dopływowy DN 225 mm
12. Szafa zewnętrzna AKPiA (2 x 3,1 kW)
13. Układ połączeniowy pomp DN 65/80
14. Prowadnice do pomp
15. Właz rewizyjny główny z blachy stalowej
16. Właz rewizyjny z blachy stalowej do kraty koszowej
17. Drabinka
18. Podest dla obsługi
19. Barierka ochronna
20. Żurawik wyciągowy
21. Prowadnica kraty koszowej

SAN projekt Pracownia Projektowo - Usługowa ANNA UZIĘBŁO

41-100 SIEMIANOWICE ŚL. ul.Spokojna1/9, tel/fax: 32 2578730; 601800564
sanprojekt@autograf.pl

INWESTOR	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PORĘBIE; UL. ARMII LUDOWEJ 12, 42-480 PORĘBA
OBIEKT	Działki nr: 5889/2, 6025, 6141/1, 6154/11, 6258/3; jedn. ewid. 241601_1 Poręba; obręb 0001 Poręba
TEMAT	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I PRZEJŚCIEM POD DNEM RZEKI PRZEMSZY W KM 69+595
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH NAVO-PS-II-B-1242-1-3-3.1-KK
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPÓŁ	IMIĘ i NAZWISKO	NR.UPR.	PODPIS	SKALA	NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Uziębło	358/91			4
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Alicja Morawiec	SLK/1606 /POOS/07		LISTOPAD 2017	

Nr arch. rys. 2017–10–20/GM/03	Arkusz A3	ul.Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze
Data: 20.10.2017		tel +48 (32) 7771090 fax 7771144
		www.navotech.com.pl
		e-mail: navotech@navotech.com.pl

NAVO ■ TECH inżynieria środowiska